

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ГБ05.В01923

Срок действия с 16.04.2007 г. по 16.04.2010 г.

7454102

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11ГБ05
НАНИО «ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО
И РУДНИЧНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ»,
109377, г. Москва, а/я 22, НАНИО «ЦСВЭ»,
тел. /факс: 554-2494, 554-1238, 554-1257, 554-0150, 554-5042, 557-8244,
558-8353, 558-8141, 743-6830. www.ccve.cc
ПРОДУКЦИЯ

Датчики давления (ТУ 4212-000-7718542411-05) серий: DMP, DMK,
LMP, LMK, DS, ХАСТ, НМР, DMD с маркировкой взрывозащиты
0ExiaIICT4 X; ХАСТ, НМР - 1ExdIICT5; DMD - 1ExdIICT6;
цифровые индикаторы модели РА 430 - 0ExiaIICT4.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

42 1200

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98);
ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98);
ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99).

код ТН ВЭД России:

9026 20 300 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «БД СЕНСОРС РУС»

107076, г. Москва, ул. Матросская Тишина, д. 23, стр.1.

ИНН 7718542411.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «БД СЕНСОРС РУС»

107076, г. Москва, ул. Матросская Тишина, д. 23, стр.1.

Телефон: (495) 380-16-83, факс: (495) 380-16-81.

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний №114.2007-И от 29.03.2007 г. ИЛ ЦСВЭ
(рег. № РОСС RU.0001.21ГБ04);

Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции
№ 14-ПП/07 от 12.04.2007 г. ОС ЦСВЭ (рег. № РОСС RU.0001.11ГБ05).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации – За.

Сертификат действителен с приложением на 4-х листах.

Инспекционный контроль – март 2008 г., март 2009 г.

Руководитель органа

подпись

А.С. Залогин

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Ю.Д. Жуковин

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации