# КОД ЗАКАЗА ДЛЯ DMK 456

| DMK 456 | XXX | XXXX | X | X | XXX | XXX | X | X | X | XXX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| в барах, избыточное давление | 595 | | | | | | | | | |
| в барах, абсолютное давление | 596 | | | | | | | | | |
| в м вод. ст., избыточное давление | 597 | | | | | | | | | |
| в м вод. ст., абсолютное давление | 598 | | | | | | | | | |
| **ДИАПАЗОН** | | | | | | | | | | |
| 0,40 бар 0,04 (м вод. ст.) | | 0400 | | | | | | | | |
| 0,60 бар 0,06 (м вод. ст.) | | 0600 | | | | | | | | |
| 1,0 бар 0,10 (м вод. ст.) | | 1000 | | | | | | | | |
| 1,6 бар 0,16 (м вод. ст.) | | 1600 | | | | | | | | |
| 2,5 бар 0,25 (м вод. ст.) | | 2500 | | | | | | | | |
| 4,0 бар 0,40 (м вод. ст.) | | 4000 | | | | | | | | |
| 6,0 бар 0,60 (м вод. ст.) | | 6000 | | | | | | | | |
| 10 бар 1,0 (м вод. ст.) | | 1001 | | | | | | | | |
| 16 бар 1,6 (м вод. ст.) | | 1601 | | | | | | | | |
| 25 бар 2,5 (м вод. ст.) | | 2501 | | | | | | | | |
| 40 бар 4,0 (м вод. ст.) | | 4001 | | | | | | | | |
| 60 бар 6,0 (м вод. ст.) | | 6001 | | | | | | | | |
| 100 бар 10 (м вод. ст.) | | 1002 | | | | | | | | |
| 160 бар 16 (м вод. ст.) | | 1602 | | | | | | | | |
| 200 бар 20 (м вод. ст.) | | 2002 | | | | | | | | |
| Другой (указать при заказе) | | 9999 | | | | | | | | |
| **ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ** | | | | | | | | | | |
| Искробезопасное исполнение 4...20 мА / 2-проводное | | | E | | | | | | | |
| Другой (указать при заказе) | | | 9 | | | | | | | |
| **ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ** | | | | | | | | | | |
| 0,35% | | | | 3 | | | | | | |
| 0,25% | | | | 2 | | | | | | |
| 0,20% | | | | B | | | | | | |
| Другой (указать при заказе) | | | | 9 | | | | | | |
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| избыточное: полевой корпус с кабельным вводом | | | | | 860 | | | | | |
| абсолютное, избыточно герметичное: полевой корпус с кабельным вводом | | | | | 880 | | | | | |
| Другое (указать при заказе) | | | | | 999 | | | | | |
| **МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| G1/2" DIN 3852. | | | | | | 100 | | | | |
| G1/2" EN 837 | | | | | | 200 | | | | |
| 1/2" NPT | | | | | | N00 | | | | |
| фланец DN 25 / PN 40 (DIN 2501) | | | | | | F20 | | | | |
| фланец DN 50 / PN 40 (DIN 2501) | | | | | | F23 | | | | |
| фланец DN 80 / PN 16 (DIN 2501) [2] | | | | | | F14 | | | | |
| фланец DN 2" / 150 lbs (ANSI B16.5) [2] | | | | | | F32 | | | | |
| фланец DN 3" / 150 lbs (ANSI B16.5) [2] | | | | | | F33 | | | | |
| Другой (указать при заказе) | | | | | | 999 | | | | |
| **УПЛОТНЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| Витон (FKM) | | | | | | | 1 | | | |
| Другое (указать при заказе) | | | | | | | 9 | | | |
| **МАТЕРИЛ ШТУЦЕРА** | | | | | | | | | | |
| Нержавеющая сталь 1.4404 (316L) | | | | | | | | 1 | | |
| медно-никелевый сплав ($CuNi_{10}Fe_1Mn$) | | | | | | | | K | | |
| Другое (указать при заказе) | | | | | | | | 9 | | |
| **МАТЕРИАЛ МЕМБРАНЫ** | | | | | | | | | | |
| Керамика $Al_2O_3$ 96% | | | | | | | | | 2 | |
| Керамика $Al_2O_3$ 99,9% [3] | | | | | | | | | C | |
| Другое (указать при заказе) | | | | | | | | | 9 | |
| **СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| Нет | | | | | | | | | | 000 |
| по характеристикам заказчика | | | | | | | | | | 999 |

1) Номинальные диапазоны датчиков абсолютного давления только от 1 бара и выше; герметичные датчики избыточного давления по запросу.
2) DN80/PN16 только для номинальных диапазонов давлений $P_N$ < 16 бар; 2"/150 lbs и 3"/150 lbs только для номинальных диапазонов давлений $P_N \leq 10$ бар.
3) Исполнение с мембраной $Al_2O_3$ 99,9 % возможно только для диапазонов давления от 0,1 бар до 1 бар.

**Пример:**
DMK 456 595-0400-E-3-860-100-1-1-2-000

ООО "БД Сенсорс РУС"
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 37А
Тел.: (495) 380-16-83 Факс: (495) 380-16-81
www.bdsensors.ru sales@bdsensors.ru