

Коды заказа на обогреватели

Пример записи при заказе РИЗУР-ОША-Р- 4-S- (+5)-Т6-230 -25-0-1-0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1. Модель	
	РИЗУР- ОША-Р Модель обогревателя
2. Мощность	
1	100 Вт
2	200 Вт
3	300 Вт
4	400 Вт
10	1000 Вт
15	1500 Вт
20	2000 Вт
X	Указать необходимую мощность (по согласованию с изготовителем)
3. Исполнение обогревателя	
F	F-исполнение. Терморегулятор на базе биметаллического термостата.
FT	FT-исполнение. Терморегулятор на базе биметаллического термостата. Необходимо дополнительно указать код заказа терморегулятора РИЗУР-ТБ-FT (см. стр. 65 каталога)
S	S-исполнение. Терморегулятор на базе цифровой системы управления.
ST	ST-исполнение. Терморегулятор на базе цифровой системы управления.
SR	SR-исполнение. Терморегулятор на базе цифровой системы управления с возможностью аварийной сигнализации. Необходимо дополнительно указать код заказа терморегулятора РИЗУР-ТБ-ЦСУ (см. стр. 66 каталога)
AR	AR-исполнение. Терморегулятор на базе цифровой системы управления с возможностью локального и удаленного контроля и управления и аварийной сигнализации. Необходимо дополнительно указать код заказа терморегулятора РИЗУР-ЦСУ2 (см. стр. 68 каталога)
4. Поддерживаемая температура воздушной среды	
-10	+10/+20°С (для исполнений F, FT)
(X)	Указать необходимую температуру в диапазоне от -40°С...+50°С (для исполнений S, ST, SR)
5. Температурный класс	
T4	Температура на поверхности обогревателя не выше +135°С
T5	Температура на поверхности обогревателя не выше +100°С
T6	Температура на поверхности обогревателя не выше +85°С
X	Указать температуру на поверхности обогревателя (по согласованию с изготовителем)
6. Напряжение питания	
230	230 В переменного тока
24	24 В постоянного тока (только по согласованию с изготовителем)
380	380 В переменного тока (только по согласованию с изготовителем)
X	Указать необходимое напряжение питания (по согласованию с изготовителем)
7. Длина кабеля до терморегулятора, L2	
25	250мм
30	300 мм
50	500 мм
X	Указать необходимую длину кабеля
8. Защита кабеля L2 металлорукавом	
0	Без металлорукава
M	В металлорукаве
9. Длина кабеля от терморегулятора, L1 (только для F- и S-исполнений)	
0	Для следующих исполнений обогревателя: FT, ST, SR, AR
1	1 м
2	2 м
3	3 м
X	Указать необходимую длину кабеля
10. Защита кабеля L1 металлорукавом	
0	Без металлорукава
M	В металлорукаве